

UWAGA:

1. Wszystkie nie opisane średnice rur wg. rysunku rozwinięcia instalacji
2. Opisy i rozmieszczenie poszczególnych zaworów wg. rysunku rozwinięcia instalacji
3. Wszystkie przejścia rurociągów, przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.pożarowo szczeliwem o odporności ogniowej przegrody wg. projektu architektonicznego

OZNACZENIA WOD-KAN:

- PPOZ – INST. WODY P.POŻ. (ZAS. POD STROPEM)
- ZW-P – INST. WODY ZIMNEJ (ZAS. W POSADZCE)
- CW-P – INST. WODY CIEPŁEJ (ZAS. W POSADZCE)
- CR-P – INST. WODY CYRKULACYJNEJ (ZAS. W POSADZCE)
- ZW – INST. WODY ZIMNEJ (ZAS. POD STROPEM)
- CW – INST. WODY CIEPŁEJ (ZAS. POD STROPEM)
- CR – INST. WODY CYRKULACYJNEJ (ZAS. POD STROPEM)
- KS-P – INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (W POSADZCE)
- KS-P – INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (POD STROPEM)
- KS-S – INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (W BRUZDACH ŚCIAN)
- KD – INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ (POD STROPEM)
- KS1 – PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- KD1 – PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- P1 – PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- R – CZYSZCZAK REWIZYJNY
- ø16/16 – ŚREDNICE PRZEWODÓW (mm)
- PODGRZEWACZ CWU V=500dm3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	H pom. [m]	Posadzka	Pow. [m2]
0.1	Hala sportowa	7,90	Pos. sportowa	956,1
0.2	Strefa trybun	7,90	Gres	141,8
0.3	Pom. porządkowe	2,52	Gres	3,9
0.4	Łazienka	2,52	Gres	5,0
0.5	Magazyn wewnętrzny	2,52	Gres	4,0
0.6	Pokój nauczycielski	2,52	Gres	13,9
0.7	Sala fitness	3,25	Pos. sportowa	79,5
0.8	Siłownia	3,25	Pos. sportowa	79,5
0.9	Komunikacja	2,52	Gres	129,4
0.10	Szatnia damska	2,52	Gres	21,5
0.11	Sanitariaty	2,52	Gres	9,3
0.12	Natryski	2,52	Gres	4,2
0.13	Natryski	2,52	Gres	4,1
0.14	Sanitariaty	2,52	Gres	9,3
0.15	Szatnia męska	2,52	Gres	21,5
0.16	Szatnia koedukacyjna	2,52	Gres	20,5
0.17	Łazienka męska	2,52	Gres	3,7
0.18	Łazienka damska	2,52	Gres	3,8
0.19	Recepcja	2,52	Gres	8,6
0.20	Szatnia	2,52	Gres	8,5
0.21	Magazyn sprzętu	2,52	Gres	40,2
0.22	Hol wejściowy	3,99	Gres	89,1
0.23	WC damskie	2,52	Gres	5,5
0.24	WC dla niepełnospr.	2,52	Gres	5,1
0.25	WC męskie	2,52	Gres	5,5
0.26	Wiatrołap	3,99	Gres	9,2
0.27	Korytarz	2,52	Gres	10,4
0.28	WC	2,52	Gres	3,0
0.29	Pom. biurowe	2,52	Gres	20,9
0.30	Pom. biurowe	2,52	Gres	22,9
0.31	Pom. techniczne	3,02	Gres	10,5
0.32	Zaplecze	2,52	Gres	23,5
0.33	Sala wielofunkcyjna	2,52	Gres	74,8
	SUMA POWIERZCHNI			0000,0

Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski
Al.Jachowicza 17a
09-402 Płock
tel (+48.24) 269 25 75
tel/faks (+48.24) 364 20 64
biuro@krolikowski-jaworski.com

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIEŃCU, STUDZIENIEC 30, 09-200 SIERPC

INWESTYCJA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁCE O NR EWID. 195/1 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC

ADRES: DZIAŁKI O NR EWID. 195/1, STUDZIENIEC 30, 09-200 SIERPC

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Chalicki, upr nr MAZ/0412/POOS/09

SPRAWDZIŁ: inż. Jacek Papierowski, upr nr MAZ/0187/POOS/06

NUMER RYS.: S2

NAZWA RYS.: RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKTOWANA INSTALACJA WOD - KAN I P.POŻ.

SKALA: 1:100

ETAP: PROJEKT BUD. - WYK.

BRANŻA: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 02-2015