

Studzieniec, 29 października 2019 r.

ZSCKR.071/4/6/2019

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Studzieniec 30, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie

**Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawa 450 ton pelletu opałowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Informuje że zgodnie z art. 38 uPZP wpłynęły zapytania do treści SIWZ Zamawiający przekazuje swoje stanowisko w sprawie:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się aby dostarczany pellet miał średnicę 6 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

Jaka jest minimalna a jaka maksymalna jednorazowa dostawa pelletu w przypadku dostaw luzem, cysterną?

Odpowiedź:

W przypadku dostaw luzem, cysterną minimalna ilość to 20 ton a maksymalna 25 ton.

Pytanie 3 :

Jakie złącze posiada silos, do którego ma być włączany pellet?

Odpowiedź:

Silos posiada złącze Ø 110 pneumatyczne.

Pytanie 4:

Jak ma wyglądać rozładunek w przypadku dostaw pelletu w workach. Czy wystarczy aby kierowca zdjął pellet na podjazd przed kotłownią czy też pellet należy również wnieść ręcznie do kotłowni. Czy w przypadku tej dostawy jednorazowa dostawa to ok. 6 ton?

Odpowiedź:

Wystarczy aby kierowca zdjął pellet na podjazd przed kotłownią, w przypadku tej dostawy jednorazowa dostawa to ok. 3 tony.

**Dyrektor Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego**

/-/

Elżbieta Butajło